


- Interrupteur crépusculaire
- Schemerschakelaar
- Daylight switch
- Dämmerungsschalter
- Interruptor crepuscular

- Interruttore crepuscolare
- Interruptor crepuscular
- Сумеречный выключатель
- Wyłącznik zmierzchowy
- Αυτοματος διακόπτης με φωτοκύτταρο

- Skumringsrelæ
- Skumringsbryter
- Skymningsrelä
- Hämyräyskytkin
- Gün işığı sensörlü anahtar

4126 23

**legrand®**




	230 V 50/60 Hz 230 B 50/60 Гц
	$\mu$ 16 A $\cos \varphi = 1 / 250$ V~ $\mu$ 16 A $\cos \varphi = 1 / 250$ B~

<b>P</b>	1 W 1 Bt
	1 Lux ... 100 kLux
	$\varnothing \leq 10$ mm / $\leq 50$ m $\varnothing \leq 10$ mm / $\leq 50$ m
	1,5 ... 4 mm <sup>2</sup> 1,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
	10 mm 10 mm
	-20° C ... +55° C
	-20° C ... +70° C
	-40° C ... +60° C
<b>IP</b>	20
	54

3680 W 3680 Вт	2000 VA 2000 ВА	1000 W max 70μF 1000 Вт макс 70мкФ	2000 W 2000 Вт	1000 W 1000 Вт	2000 VA 2000 ВА	2000 VA 2000 ВА	1000 VA 1000 ВА

- Ne pas installer le détecteur de lumière à proximité immédiate de la source de lumière à commander et ne pas le diriger vers la source de lumière.
- De lichtsensor niet in de onmiddellijke nabijheid van de geschakelde lichtbron monteren en niet naar de lichtbron richten.
- Do not mount the light sensor immediately next to the switched light source. Do not turn it towards the light source.
- Lichtsensor nicht in unmittelbare Nähe der geschalteten Lichtquelle montieren und nicht der Lichtquelle zuwenden.
- No montar el sensor fotoeléctrico en las proximidades inmediatas de la fuente luminica conectada y no orientarlo hacia la misma.
- Non montare il sensore ottico nelle immediate vicinanze della sorgente di luce inserita né rivolgerlo in direzione di quest'ultima.
- Não instalar o sensor de luz nas proximidades imediatas da fonte de luz ligada nem voltado para a fonte de luz.
- Датчик освещенности запрещается направлять на осветительные приборы или монтировать рядом с ними.
- Nie montować czujnika światła w bezpośredniej bliskości podłączonego źródła światła i nie zwracać w kierunku źródła światła.
- Μην τοποθετήσετε το φωτοκύτταρο κοντά ή στραμμένο προς την φωτεινή πηγή που θέλετε να ρυθμίσετε.
- Monter ikke lysensoren umiddelbart i nærheden af den tilsluttede lyskilde, og vend den ikke mod lyskilden.
- Ikke monter lysensoren i nærheten av lyskilden som skal kobles, og ikke vend den mot lyskilden.
- Montera inte ljussensorn för nära den kopplade ljuskällan och inte vänd mot ljuskällan.
- Älä asenna valoanturia kytketyn valolähteen välittömään läheisyyteen äläkä kohdistaa sitä valolähteeseen.
- Gün işığı sensörünü anahtarlanan ışık kaynağının yakınlarına monte etmeyin ve ışık kaynağına doğru çevirmeyin.

## AUTO



- Automatique
- Automatisch
- Automatic
- Automatisk
- Modo automático
- Automático
- Automático
- Автоматически

- Automatyka
- Αυτόματη λειτουργία
- Automatik
- Automatisk
- Automatiskt
- Automatiikka
- Otomatik




- MARCHÉ
- AAN
- ON
- EIN
- CONECTADO
- INS
- LIGA
- ВКЛ.

- WŁ.
- Άναμμα
- ΤÆNDT
- PÅ
- PÅ
- PÄÄLLE
- AÇIK

- Réglage du seuil de luminosité (Lux)
- Lichtgevoeligheid instellen
- Setting daylight level
- Helligkeitswert (Lux) einstellen
- Regulación del umbral de luminosidad
- Regolazione del livello di luminosità
- Regulação do nível de luminosidade
- Настройка порога освещенности

- Ustawienie progu natężenia oświetlenia
- Ρύθμιση ευαισθησίας φωτοκυττάρου
- Indstilling af lysstyrke
- Instilling av dagslysnivå
- Reglering av känslighetsområde
- Valoisuuden asettelu
- Aydınlik değerinin (Lüks) ayarlanması



	100.000 Lux	
	20.000 Lux	
	10.000 Lux	
	3.500 Lux	
	1000 Lux	
	100 Lux	
	10 Lux	
	1 Lux	

- En l'absence de détecteur de lumière, la LED s'allume immédiatement puis, après une temporisation prédéfinie, le commutateur reste continuellement en marche. Si le détecteur de lumière est en court-circuit, la LED reste constamment éteinte.
- Als er geen lichtsensor aanwezig is gaat de LED onmiddellijk branden en schakelt het apparaat na de vooraf ingestelde vertragingstijd continu aan. Als de lichtsensor is kortgesloten is de LED continu uit.
- If no light sensor is present the LED lights up immediately and the device switches on permanently after the set delay. If the light sensor shortcircuits the LED is permanently off.
- Bei nicht vorhandenem Lichtsensor leuchtet die LED sofort und das Gerät schaltet nach vorgegebener Verzögerungszeit dauerhaft ein. Beim Kurzschluss des Lichtsensors ist die LED dauerhaft aus.
- Cuando no está presente el sensor fotoeléctrico, el LED se ilumina de inmediato y el dispositivo conecta de forma duradera después de transcurrido el tiempo de demora especificado. El LED está apagado de forma permanente en caso de cortocircuito del sensor fotoeléctrico.
- In mancanza di sensore ottico, il LED si accende immediatamente e, trascorso un tempo di ritardo predefinito, l'apparecchio inserisce per un periodo continuato. In caso di cortocircuito del sensore ottico, il LED resta spento.
- Não havendo sensor de luz, o LED acende-se imediatamente e o dispositivo fica ligado após período de retardamento predefinido. Se o sensor de luz entrar em curto-circuito, o LED permanece desligado.
- При отсутствии датчика освещенности сразу загорается индикатор, и устройство включается по прошествии заданного времени адержки. При коротком замыкании датчика освещенности индикатор гаснет.
- Jeśli nie ma czujnika światła, dioda natychmiast zapala się i urządzenie włącza się na stałe po zadanym czasie opóźnienia. Przy zwarciu czujnika światła dioda jest stale zgaszona.
- Αν δεν υπάρχει φωτοκύτταρο, η λυχνία LED ανάβει αμέσως και η συσκευή ανοίγει μόνιμα με την επιλεγμένη χρονοκαθυστέρηση. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος του φωτοκυττάρου, η λυχνία LED είναι μόνιμα σβηστή.
- Hvis lyssensor ikke er monteret, lyser LED'en straks, og enheden tændes permanent efter den angivne forsinkelsestid. Ved kortslutning af lyssensoren slukkes LED'en permanent.
- Hvis det ikke er noen lyssensor tilgjengelig, tennes lampen umiddelbart og enheten kobles inn permanent etter den angitte forsinkelsen. Ved kortslutning av lyssensoren er lampen permanent av.
- Om det inte finns någon ljussensorn lyser lysdioderna med en gång och apparaten kopplas permanent till efter den givna fördröjningstiden. Vid kortslutning hos ljussensorn är lysdioden permanent fränkopplad.
- Ilman valoanturia led syttyy heti ja laite kytkeytyy pysyvästi päälle asetetun viipeen jälkeen. Valoanturin oikosulku sammuttaa ledin pysyvästi.
- Gün ışığı sensörünün olmadığı durumlarda LED derhal yanar ve cihaz belirlenen geciktirme süresinden sonra devreyi kalıcı olarak açar. Gün ışığı sensörü kısa devre bağlandığında LED kalıcı olarak söner.